



# 湖南省益阳市疾病预防控制中心检验报告

(计量认证盖章处)



181800101302

第 sz2020031 号 第 1 页共 2 页

收样日期：2020 年 03 月 11 日

检验日期：2020 年 03 月 11 日

样品名称	出厂水	商标	/
生产厂家	大通湖区自来水厂	样品来源	泵房
样品规格及数量	500mL+1500mL+20mL	编号或批号	/
采或送样单位	益阳市疾病预防控制中心	采或送样人	李宝林、罗琦
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶、瓶装	检验依据	GB/T 5750-2006

## 检测项目及结果：

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
1	总硬度	121	≤450	mg/L	GB/T 5750.4 (7) -2006
2	臭和味	无	无异臭、异味	/	GB/T 5750.4 (3) -2006
3	浑浊度	0.62	≤1	NTU	GB/T 5750.4 (2.1) -2006
4	色度	<5	≤15	度	GB/T 5750.4 (1) -2006
5	PH 值	7.41	6.5~8.5	/	GB/T 5750.4 (5.1) -2006
6	肉眼可见物	无	无	/	GB/T 5750.4 (4) -2006
7	溶解性总固体	324	≤1000	mg/L	GB/T 5750.4 (8) -2006
8	硝酸盐(以 N 计)	0.610	≤10	mg/L	GB/T 5750.5 (5.3) -2006
9	硫酸盐	4.15	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (1.2) -2006
10	氟化物	0.206	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.5 (3.2) -2006
11	氯化物	5.91	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (2.2) -2006
12	氰化物	<0.002	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.5 (4.1) -2006
13	挥发酚类	<0.002	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.4 (9.1) -2006
14	阴离子合成洗涤剂	<0.10	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.4 (10.1) -2006
15	耗氧量	1.22	≤3	mg/L	GB/T 5750.7 (1.1) -2006
16	四氯化碳	<0.0001	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
17	氨氮	0.368	≤0.5	mg/L	GB/T 5750.5 (9.1) -2006
18	砷	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (6.6) -2006
19	铜	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (4.6) -2006
20	铁	<0.02	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.6 (2.4) -2006
21	锰	<0.02	≤0.1	mg/L	GB/T 5750.6 (3.6) -2006
22	锌	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (5.6) -2006
23	汞	<0.0002	≤0.001	mg/L	GB/T 5750.6 (8.1) -2006
24	铅	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (11.7) -2006
25	铬(六价)	<0.004	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.6 (10.1) -2006
26	镉	<0.0002	≤0.005	mg/L	GB/T 5750.6 (9.7) -2006
27	硒	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (7.7) -2006
28	铝	<0.02	≤0.2	mg/L	GB/T 5750.6 (1.5) -2006
29	菌落总数	未检出	≤100	CFU/mL	GB/T 5750.12 (1) -2006
30	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100mL	GB/T 5750.12 (2.1) -2006
31	二氧化氯	0.50	0.1~0.8	mg/L	GB/T 5750.11 (4.4) -2006
32	三氯甲烷	<0.0002	≤0.06	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006
33	亚氯酸盐	0.413	≤0.7	mg/L	GB/T 5750.10 (13.1) -2006

以下空白



检验者:

复核者:

授权签字人:

注: 1、本检测结果仅适用于客户提供的样品。

2、对检验结果若有异议, 请在收到报告之日起十五日内提出复检申请, 逾期不予受理。

3、本检验报告涂改、增删无效, 未加盖单位印章无效, 部分复印无效。

单位地址: 湖南省益阳市康富北路 345 号 邮编: 413000 电话: 0737-4200773 传真: 0737-4201905



# 湖南省益阳市疾病预防控制中心检验报告

(计量认证盖章处)



第 sz2020032 号 第 1 页共 2 页

收样日期：2020 年 03 月 11 日

检验日期：2020 年 03 月 11 日

样品名称	管网末梢水	商标	/
生产厂家	大通湖区自来水厂	样品来源	大通湖区一中教学楼前
样品规格及数量	500mL+1500mL+20mL	编号或批号	/
采或送样单位	益阳市疾病预防控制中心	采或送样人	李宝林、罗琦
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶、瓶装	检验依据	GB/T 5750-2006

## 检测项目及结果：

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
1	总硬度	123	≤450	mg/L	GB/T 5750.4 (7) -2006
2	臭和味	无	无异臭、异味	/	GB/T 5750.4 (3) -2006
3	浑浊度	0.63	≤1	NTU	GB/T 5750.4 (2.1) -2006
4	色度	<5	≤15	度	GB/T 5750.4 (1) -2006
5	PH 值	7.44	6.5~8.5	/	GB/T 5750.4 (5.1) -2006
6	肉眼可见物	无	无	/	GB/T 5750.4 (4) -2006
7	溶解性总固体	326	≤1000	mg/L	GB/T 5750.4 (8) -2006
8	硝酸盐（以 N 计）	0.606	≤10	mg/L	GB/T 5750.5 (5.3) -2006
9	硫酸盐	4.86	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (1.2) -2006
10	氟化物	0.207	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.5 (3.2) -2006
11	氯化物	5.82	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (2.2) -2006
12	氰化物	<0.002	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.5 (4.1) -2006
13	挥发酚类	<0.002	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.4 (9.1) -2006
14	阴离子合成洗涤剂	<0.10	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.4 (10.1) -2006
15	耗氧量	1.24	≤3	mg/L	GB/T 5750.7 (1.1) -2006
16	四氯化碳	<0.0001	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
17	氨氮	0.302	≤0.5	mg/L	GB/T 5750.5 (9.1) -2006
18	砷	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (6.6) -2006
19	铜	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (4.6) -2006
20	铁	<0.02	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.6 (2.4) -2006
21	锰	<0.02	≤0.1	mg/L	GB/T 5750.6 (3.6) -2006
22	锌	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (5.6) -2006
23	汞	<0.0002	≤0.001	mg/L	GB/T 5750.6 (8.1) -2006
24	铅	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (11.7) -2006
25	铬(六价)	<0.004	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.6 (10.1) -2006
26	镉	<0.0002	≤0.005	mg/L	GB/T 5750.6 (9.7) -2006
27	硒	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (7.7) -2006
28	铝	<0.02	≤0.2	mg/L	GB/T 5750.6 (1.5) -2006
29	菌落总数	未检出	≤100	CFU/mL	GB/T 5750.12 (1) -2006
30	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100mL	GB/T 5750.12 (2.1) -2006
31	二氧化氯	0.48	≥0.02	mg/L	GB/T 5750.11 (4.4) -2006
32	三氯甲烷	0.000240	≤0.06	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006
33	亚氯酸盐	0.490	≤0.7	mg/L	GB/T 5750.10 (13.1) -2006

以下空白



检验者:

复核者:

授权签字人:

注: 1、本检测结果仅适用于客户提供的样品。

2、对检验结果若有异议, 请在收到报告之日起十五日内提出复检申请, 逾期不予受理。

3、本检验报告涂改、增删无效, 未加盖单位印章无效, 部分复印无效。

单位地址: 湖南省益阳市康富北路 345 号 邮编: 413000 电话: 0737-4200773 传真: 0737-4201905



# 湖南省益阳市疾病预防控制中心检验报告



181800101302

第 sz2020058 号 第 1 页共 2 页

收样日期：2020 年 03 月 11 日

检验日期：2020 年 03 月 11 日

样品名称	管网末梢水	商标	/
生产厂家	大通湖区自来水厂	样品来源	大通湖农水局食堂
样品规格及数量	500mL+1500mL+20mL	编号或批号	/
采或送样单位	益阳市疾病预防控制中心	采或送样人	李宝林、罗琦
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶、瓶装	检验依据	GB/T 5750-2006

## 检测项目及结果：

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
1	总硬度	120	≤450	mg/L	GB/T 5750.4 (7) -2006
2	臭和味	无	无异臭、异味	/	GB/T 5750.4 (3) -2006
3	浑浊度	0.52	≤1	NTU	GB/T 5750.4 (2.1) -2006
4	色度	<5	≤15	度	GB/T 5750.4 (1) -2006
5	PH 值	7.23	6.5~8.5	/	GB/T 5750.4 (5.1) -2006
6	肉眼可见物	无	无	/	GB/T 5750.4 (4) -2006
7	溶解性总固体	324	≤1000	mg/L	GB/T 5750.4 (8) -2006
8	硝酸盐(以 N 计)	0.602	≤10	mg/L	GB/T 5750.5 (5.3) -2006
9	硫酸盐	5.33	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (1.2) -2006
10	氟化物	0.206	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.5 (3.2) -2006
11	氯化物	5.80	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (2.2) -2006
12	氰化物	<0.002	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.5 (4.1) -2006
13	挥发酚类	<0.002	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.4 (9.1) -2006
14	阴离子合成洗涤剂	<0.10	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.4 (10.1) -2006
15	耗氧量	1.32	≤3	mg/L	GB/T 5750.7 (1.1) -2006
16	四氯化碳	<0.0001	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
17	氨氮	<0.02	≤0.5	mg/L	GB/T 5750.5 (9.1) -2006
18	砷	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (6.6) -2006
19	铜	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (4.6) -2006
20	铁	<0.02	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.6 (2.4) -2006
21	锰	<0.02	≤0.1	mg/L	GB/T 5750.6 (3.6) -2006
22	锌	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (5.6) -2006
23	汞	<0.0002	≤0.001	mg/L	GB/T 5750.6 (8.1) -2006
24	铅	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (11.7) -2006
25	铬(六价)	<0.004	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.6 (10.1) -2006
26	镉	<0.0002	≤0.005	mg/L	GB/T 5750.6 (9.7) -2006
27	硒	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (7.7) -2006
28	铝	<0.02	≤0.2	mg/L	GB/T 5750.6 (1.5) -2006
29	菌落总数	未检出	≤100	CFU/mL	GB/T 5750.12 (1) -2006
30	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100mL	GB/T 5750.12 (2.1) -2006
31	二氧化氯	0.43	≥0.02	mg/L	GB/T 5750.11 (4.4) -2006
32	三氯甲烷	<0.0002	≤0.06	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006
33	亚氯酸盐	0.489	≤0.7	mg/L	GB/T 5750.10 (13.1) -2006

以下空白



检验者:

复核者:

授权签字人:

注: 1、本检测结果仅适用于客户提供的样品。

2、对检验结果若有异议, 请在收到报告之日起十五日内提出复检申请, 逾期不予受理。

3、本检验报告涂改、增删无效, 未加盖单位印章无效, 部分复印无效。

单位地址: 湖南省益阳市康富北路 345 号 邮编: 413000 电话: 0737-4200773 传真: 0737-4201905



# 湖南省益阳市疾病预防控制中心检验报告

(计量认证盖章处)



181800101302

第 sz2020029 号 第 1 页共 2 页

收样日期：2020 年 03 月 11 日

检验日期：2020 年 03 月 11 日

样品名称	出厂水	商标	/
生产厂家	千山红镇种福自来水厂	样品来源	泵房
样品规格及数量	500mL+1500mL+20mL	编号或批号	/
采或送样单位	益阳市疾病预防控制中心	采或送样人	李宝林、罗琦
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶、瓶装	检验依据	GB/T 5750-2006

## 检测项目及结果：

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
1	总硬度	118	≤450	mg/L	GB/T 5750.4 (7) -2006
2	臭和味	无	无异臭、异味	/	GB/T 5750.4 (3) -2006
3	浑浊度	0.86	≤1	NTU	GB/T 5750.4 (2.1) -2006
4	色度	<5	≤15	度	GB/T 5750.4 (1) -2006
5	PH 值	7.50	6.5~8.5	/	GB/T 5750.4 (5.1) -2006
6	肉眼可见物	无	无	/	GB/T 5750.4 (4) -2006
7	溶解性总固体	313	≤1000	mg/L	GB/T 5750.4 (8) -2006
8	硝酸盐(以 N 计)	2.98	≤10	mg/L	GB/T 5750.5 (5.3) -2006
9	硫酸盐	<0.5	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (1.2) -2006
10	氟化物	0.103	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.5 (3.2) -2006
11	氯化物	3.19	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (2.2) -2006
12	氰化物	<0.002	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.5 (4.1) -2006
13	挥发酚类	<0.002	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.4 (9.1) -2006
14	阴离子合成洗涤剂	<0.10	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.4 (10.1) -2006
15	耗氧量	1.80	≤3	mg/L	GB/T 5750.7 (1.1) -2006
16	四氯化碳	<0.0001	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
17	氨氮	3.22	≤0.5	mg/L	GB/T 5750.5 (9.1) -2006
18	砷	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (6.6) -2006
19	铜	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (4.6) -2006
20	铁	<0.02	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.6 (2.4) -2006
21	锰	0.0468	≤0.1	mg/L	GB/T 5750.6 (3.6) -2006
22	锌	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (5.6) -2006
23	汞	<0.0002	≤0.001	mg/L	GB/T 5750.6 (8.1) -2006
24	铅	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (11.7) -2006
25	铬(六价)	<0.004	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.6 (10.1) -2006
26	镉	<0.0002	≤0.005	mg/L	GB/T 5750.6 (9.7) -2006
27	硒	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (7.7) -2006
28	铝	<0.02	≤0.2	mg/L	GB/T 5750.6 (1.5) -2006
29	菌落总数	未检出	≤100	CFU/mL	GB/T 5750.12 (1) -2006
30	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100mL	GB/T 5750.12 (2.1) -2006
31	二氧化氯	0.13	0.1~0.8	mg/L	GB/T 5750.11 (4.4) -2006
32	三氯甲烷	0.000288	≤0.06	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006
33	亚氯酸盐	0.22	≤0.7	mg/L	GB/T 5750.10 (13.1) -2006

以下空白



检验者: 李志伟 复核者: 江军

授权签字人: 江军

注: 1、本检测结果仅适用于客户提供的样品。

2、对检验结果若有异议, 请在收到报告之日起十五日内提出复检申请, 逾期不予受理。

3、本检验报告涂改、增删无效, 未加盖单位印章无效, 部分复印无效。

单位地址: 湖南省益阳市康富北路 345 号 邮编: 413000 电话: 0737-4200773 传真: 0737-4201905



## 湖南省益阳市疾病预防控制中心检验报告

(计量认证盖章处)



第 sz2020030 号 第 1 页共 2 页

收样日期：2020 年 03 月 11 日

检验日期：2020 年 03 月 11 日

样品名称	管网末梢水	商 标	/
生产厂家	千山红镇种福自来水厂	样品来源	千山红镇卫生院
样品规格及数量	500mL+1500mL+20mL	编号或批号	/
采或送样单位	益阳市疾病预防控制中心	采或送样人	李宝林、罗琦
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶、瓶装	检 验 依 据	GB/T 5750-2006

## 检测项目及结果：

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
1	总硬度	115	≤450	mg/L	GB/T 5750.4 (7) -2006
2	臭和味	无	无异臭、异味	/	GB/T 5750.4 (3) -2006
3	浑浊度	0.63	≤1	NTU	GB/T 5750.4 (2.1) -2006
4	色度	<5	≤15	度	GB/T 5750.4 (1) -2006
5	PH 值	7.48	6.5~8.5	/	GB/T 5750.4 (5.1) -2006
6	肉眼可见物	无	无	/	GB/T 5750.4 (4) -2006
7	溶解性总固体	302	≤1000	mg/L	GB/T 5750.4 (8) -2006
8	硝酸盐（以 N 计）	3.52	≤10	mg/L	GB/T 5750.5 (5.3) -2006
9	硫酸盐	<0.5	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (1.2) -2006
10	氟化物	0.104	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.5 (3.2) -2006
11	氯化物	3.42	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (2.2) -2006
12	氰化物	<0.002	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.5 (4.1) -2006
13	挥发酚类	<0.002	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.4 (9.1) -2006
14	阴离子合成洗涤剂	<0.10	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.4 (10.1) -2006
15	耗氧量	2.04	≤3	mg/L	GB/T 5750.7 (1.1) -2006
16	四氯化碳	<0.0001	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
17	氨氮	2.94	≤0.5	mg/L	GB/T 5750.5 (9.1) -2006
18	砷	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (6.6) -2006
19	铜	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (4.6) -2006
20	铁	<0.02	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.6 (2.4) -2006
21	锰	0.0479	≤0.1	mg/L	GB/T 5750.6 (3.6) -2006
22	锌	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (5.6) -2006
23	汞	<0.0002	≤0.001	mg/L	GB/T 5750.6 (8.1) -2006
24	铅	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (11.7) -2006
25	铬(六价)	<0.004	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.6 (10.1) -2006
26	镉	<0.0002	≤0.005	mg/L	GB/T 5750.6 (9.7) -2006
27	硒	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (7.7) -2006
28	铝	<0.02	≤0.2	mg/L	GB/T 5750.6 (1.5) -2006
29	菌落总数	未检出	≤100	CFU/mL	GB/T 5750.12 (1) -2006
30	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100mL	GB/T 5750.12 (2.1) -2006
31	二氧化氯	0.12	≥0.02	mg/L	GB/T 5750.11 (4.4) -2006
32	三氯甲烷	<0.0002	≤0.06	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006
33	亚氯酸盐	0.123	≤0.7	mg/L	GB/T 5750.10 (13.1) -2006

以下空白



检验者:

复核者:

授权签字人:

注: 1、本检测结果仅适用于客户提供的样品。

2、对检验结果若有异议, 请在收到报告之日起十五日内提出复检申请, 逾期不予受理。

3、本检验报告涂改、增删无效, 未加盖单位印章无效, 部分复印无效。

单位地址: 湖南省益阳市康富北路 345 号 邮编: 413000 电话: 0737-4200773 传真: 0737-4201905



# 湖南省益阳市疾病预防控制中心检验报告



(计量认证盖章处)

181800101302

第 sz2020033 号 第 1 页共 2 页

收样日期：2020 年 03 月 11 日

检验日期：2020 年 03 月 11 日

样品名称	出厂水	商标	/
生产厂家	金盆镇自来水厂	样品来源	泵房
样品规格及数量	500mL+1500mL+20mL	编号或批号	/
采或送样单位	益阳市疾病预防控制中心	采或送样人	李宝林、罗琦
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶、瓶装	检验依据	GB/T 5750-2006

## 检测项目及结果：

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
1	总硬度	97	≤450	mg/L	GB/T 5750.4 (7) -2006
2	臭和味	无	无异臭、异味	/	GB/T 5750.4 (3) -2006
3	浑浊度	0.39	≤1	NTU	GB/T 5750.4 (2.1) -2006
4	色度	<5	≤15	度	GB/T 5750.4 (1) -2006
5	PH 值	7.26	6.5~8.5	/	GB/T 5750.4 (5.1) -2006
6	肉眼可见物	无	无	/	GB/T 5750.4 (4) -2006
7	溶解性总固体	277	≤1000	mg/L	GB/T 5750.4 (8) -2006
8	硝酸盐（以 N 计）	0.558	≤10	mg/L	GB/T 5750.5 (5.3) -2006
9	硫酸盐	<0.5	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (1.2) -2006
10	氟化物	0.204	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.5 (3.2) -2006
11	氯化物	4.84	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (2.2) -2006
12	氰化物	<0.002	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.5 (4.1) -2006
13	挥发酚类	<0.002	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.4 (9.1) -2006
14	阴离子合成洗涤剂	<0.10	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.4 (10.1) -2006
15	耗氧量	1.10	≤3	mg/L	GB/T 5750.7 (1.1) -2006
16	四氯化碳	<0.0001	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
17	氨氮	0.0917	≤0.5	mg/L	GB/T 5750.5 (9.1) -2006
18	砷	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (6.6) -2006
19	铜	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (4.6) -2006
20	铁	0.0832	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.6 (2.4) -2006
21	锰	<0.02	≤0.1	mg/L	GB/T 5750.6 (3.6) -2006
22	锌	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (5.6) -2006
23	汞	<0.0002	≤0.001	mg/L	GB/T 5750.6 (8.1) -2006
24	铅	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (11.7) -2006
25	铬(六价)	<0.004	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.6 (10.1) -2006
26	镉	<0.0002	≤0.005	mg/L	GB/T 5750.6 (9.7) -2006
27	硒	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (7.7) -2006
28	铝	<0.02	≤0.2	mg/L	GB/T 5750.6 (1.5) -2006
29	菌落总数	未检出	≤100	CFU/mL	GB/T 5750.12 (1) -2006
30	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100mL	GB/T 5750.12 (2.1) -2006
31	二氧化氯	0.58	0.1~0.8	mg/L	GB/T 5750.11 (4.4) -2006
32	三氯甲烷	0.00196	≤0.06	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006
33	亚氯酸盐	0.202	≤0.7	mg/L	GB/T 5750.10 (13.1) -2006

以下空白



检验者:

复核者:

授权签字人:

注: 1、本检测结果仅适用于客户提供的样品。

2、对检验结果若有异议, 请在收到报告之日起十五日内提出复检申请, 逾期不予受理。

3、本检验报告涂改、增删无效, 未加盖单位印章无效, 部分复印无效。

单位地址: 湖南省益阳市康富北路 345 号 邮编: 413000 电话: 0737-4200773 传真: 0737-4201905



# 湖南省益阳市疾病预防控制中心检验报告

(计量认证盖章处)



第 sz2020034 号 第 1 页共 2 页

收样日期：2020 年 03 月 11 日

检验日期：2020 年 03 月 11 日

样品名称	管网末梢水	商标	/
生产厂家	金盆镇自来水厂	样品来源	金盆镇中学教学楼前
样品规格及数量	500mL+1500mL+20mL	编号或批号	/
采或送样单位	益阳市疾病预防控制中心	采或送样人	李宝林、罗琦
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶、瓶装	检验依据	GB/T 5750-2006

## 检测项目及结果：

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
1	总硬度	96	≤450	mg/L	GB/T 5750.4 (7) -2006
2	臭和味	无	无异臭、异味	/	GB/T 5750.4 (3) -2006
3	浑浊度	0.43	≤1	NTU	GB/T 5750.4 (2.1) -2006
4	色度	<5	≤15	度	GB/T 5750.4 (1) -2006
5	PH 值	7.21	6.5~8.5	/	GB/T 5750.4 (5.1) -2006
6	肉眼可见物	无	无	/	GB/T 5750.4 (4) -2006
7	溶解性总固体	274	≤1000	mg/L	GB/T 5750.4 (8) -2006
8	硝酸盐（以 N 计）	0.565	≤10	mg/L	GB/T 5750.5 (5.3) -2006
9	硫酸盐	<0.5	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (1.2) -2006
10	氟化物	0.206	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.5 (3.2) -2006
11	氯化物	4.42	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (2.2) -2006
12	氰化物	<0.002	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.5 (4.1) -2006
13	挥发酚类	<0.002	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.4 (9.1) -2006
14	阴离子合成洗涤剂	<0.10	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.4 (10.1) -2006
15	耗氧量	1.50	≤3	mg/L	GB/T 5750.7 (1.1) -2006
16	四氯化碳	<0.0001	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
17	氨氮	0.0788	≤0.5	mg/L	GB/T 5750.5 (9.1) -2006
18	砷	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (6.6) -2006
19	铜	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (4.6) -2006
20	铁	<0.02	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.6 (2.4) -2006
21	锰	<0.02	≤0.1	mg/L	GB/T 5750.6 (3.6) -2006
22	锌	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (5.6) -2006
23	汞	<0.0002	≤0.001	mg/L	GB/T 5750.6 (8.1) -2006
24	铅	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (11.7) -2006
25	铬(六价)	<0.004	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.6 (10.1) -2006
26	镉	<0.0002	≤0.005	mg/L	GB/T 5750.6 (9.7) -2006
27	硒	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (7.7) -2006
28	铝	<0.02	≤0.2	mg/L	GB/T 5750.6 (1.5) -2006
29	菌落总数	未检出	≤100	CFU/mL	GB/T 5750.12 (1) -2006
30	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100mL	GB/T 5750.12 (2.1) -2006
31	二氧化氯	0.52	≥0.02	mg/L	GB/T 5750.11 (4.4) -2006
32	三氯甲烷	0.00247	≤0.06	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006
33	亚氯酸盐	0.243	≤0.7	mg/L	GB/T 5750.10 (13.1) -2006

以下空白

检验者: 李峰复核者: 张华授权签字人: 张华

注: 1、本检测结果仅适用于客户提供的样品。

2、对检验结果若有异议, 请在收到报告之日起十五日内提出复检申请, 逾期不予受理。

3、本检验报告涂改、增删无效, 未加盖单位印章无效, 部分复印无效。

单位地址: 湖南省益阳市康富北路 345 号 邮编: 413000 电话: 0737-4200773 传真: 0737-4201905



# 湖南省益阳市疾病预防控制中心检验报告

(计量认证盖章处)



181800101302

第 sz2020035 号 第 1 页共 2 页

收样日期：2020 年 03 月 11 日

检验日期：2020 年 03 月 11 日

样品名称	出厂水	商标	/
生产厂家	大通湖区鑫源自来水厂	样品来源	泵房
样品规格及数量	500mL+1500mL+20mL	编号或批号	/
采或送样单位	益阳市疾病预防控制中心	采或送样人	李宝林、罗琦
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶、瓶装	检验依据	GB/T 5750-2006

## 检测项目及结果：

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
1	总硬度	118	≤450	mg/L	GB/T 5750.4 (7) -2006
2	臭和味	无	无异臭、异味	/	GB/T 5750.4 (3) -2006
3	浑浊度	0.57	≤1	NTU	GB/T 5750.4 (2.1) -2006
4	色度	<5	≤15	度	GB/T 5750.4 (1) -2006
5	PH 值	7.21	6.5~8.5	/	GB/T 5750.4 (5.1) -2006
6	肉眼可见物	无	无	/	GB/T 5750.4 (4) -2006
7	溶解性总固体	303	≤1000	mg/L	GB/T 5750.4 (8) -2006
8	硝酸盐（以 N 计）	0.520	≤10	mg/L	GB/T 5750.5 (5.3) -2006
9	硫酸盐	<0.5	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (1.2) -2006
10	氟化物	0.192	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.5 (3.2) -2006
11	氯化物	1.41	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (2.2) -2006
12	氰化物	<0.002	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.5 (4.1) -2006
13	挥发酚类	<0.002	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.4 (9.1) -2006
14	阴离子合成洗涤剂	<0.10	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.4 (10.1) -2006
15	耗氧量	1.48	≤3	mg/L	GB/T 5750.7 (1.1) -2006
16	四氯化碳	<0.0001	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
17	氨氮	0.0832	≤0.5	mg/L	GB/T 5750.5 (9.1) -2006
18	砷	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (6.6) -2006
19	铜	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (4.6) -2006
20	铁	0.0215	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.6 (2.4) -2006
21	锰	<0.02	≤0.1	mg/L	GB/T 5750.6 (3.6) -2006
22	锌	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (5.6) -2006
23	汞	<0.0002	≤0.001	mg/L	GB/T 5750.6 (8.1) -2006
24	铅	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (11.7) -2006
25	铬(六价)	<0.004	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.6 (10.1) -2006
26	镉	<0.0002	≤0.005	mg/L	GB/T 5750.6 (9.7) -2006
27	硒	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (7.7) -2006
28	铝	<0.02	≤0.2	mg/L	GB/T 5750.6 (1.5) -2006
29	菌落总数	4	≤100	CFU/mL	GB/T 5750.12 (1) -2006
30	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100mL	GB/T 5750.12 (2.1) -2006
31	游离余氯	<0.05	0.3~4	mg/L	GB/T 5750.11 (1.2) -2006
32	三氯甲烷	<0.0002	≤0.06	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006

以下空白



检验者: 益阳市疾病预防控制中心

复核者: 陈平

授权签字人:

注: 1、本检测结果仅适用于客户提供的样品。

2、对检验结果若有异议, 请在收到报告之日起十五日内提出复检申请, 逾期不予受理。

3、本检验报告涂改、增删无效, 未加盖单位印章无效, 部分复印无效。

单位地址: 湖南省益阳市康富北路 345 号 邮编: 413000 电话: 0737-4200773 传真: 0737-4201905



湖南省益阳市疾病预防控制中心检验报告  
(计量认证盖章处)



181800101302

第 sz2020036 号 第 1 页共 2 页

收样日期：2020 年 03 月 11 日

检验日期：2020 年 03 月 11 日

样品名称	管网末梢水	商标	/
生产厂家	大通湖区鑫源自来水厂	样品来源	北洲子镇中学教学楼旁
样品规格及数量	500mL+1500mL+20mL	编号或批号	/
采或送样单位	益阳市疾病预防控制中心	采或送样人	李宝林、罗琦
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶、瓶装	检验依据	GB/T 5750-2006

## 检测项目及结果：

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
1	总硬度	116	≤450	mg/L	GB/T 5750.4 (7) -2006
2	臭和味	无	无异臭、异味	/	GB/T 5750.4 (3) -2006
3	浑浊度	0.59	≤1	NTU	GB/T 5750.4 (2.1) -2006
4	色度	<5	≤15	度	GB/T 5750.4 (1) -2006
5	PH 值	7.27	6.5~8.5	/	GB/T 5750.4 (5.1) -2006
6	肉眼可见物	无	无	/	GB/T 5750.4 (4) -2006
7	溶解性总固体	301	≤1000	mg/L	GB/T 5750.4 (8) -2006
8	硝酸盐(以 N 计)	0.687	≤10	mg/L	GB/T 5750.5 (5.3) -2006
9	硫酸盐	<0.5	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (1.2) -2006
10	氟化物	0.205	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.5 (3.2) -2006
11	氯化物	1.33	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (2.2) -2006
12	氰化物	<0.002	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.5 (4.1) -2006
13	挥发酚类	<0.002	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.4 (9.1) -2006
14	阴离子合成洗涤剂	<0.10	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.4 (10.1) -2006
15	耗氧量	1.46	≤3	mg/L	GB/T 5750.7 (1.1) -2006
16	四氯化碳	<0.0001	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
17	氨氮	0.0704	≤0.5	mg/L	GB/T 5750.5 (9.1) -2006
18	砷	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (6.6) -2006
19	铜	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (4.6) -2006
20	铁	<0.02	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.6 (2.4) -2006
21	锰	<0.02	≤0.1	mg/L	GB/T 5750.6 (3.6) -2006
22	锌	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (5.6) -2006
23	汞	<0.0002	≤0.001	mg/L	GB/T 5750.6 (8.1) -2006
24	铅	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (11.7) -2006
25	铬(六价)	<0.004	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.6 (10.1) -2006
26	镉	<0.0002	≤0.005	mg/L	GB/T 5750.6 (9.7) -2006
27	硒	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (7.7) -2006
28	铝	<0.02	≤0.2	mg/L	GB/T 5750.6 (1.5) -2006
29	菌落总数	2	≤100	CFU/mL	GB/T 5750.12 (1) -2006
30	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100mL	GB/T 5750.12 (2.1) -2006
31	游离余氯	<0.05	≥0.05	mg/L	GB/T 5750.11 (1.2) -2006
32	三氯甲烷	<0.0002	≤0.06	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006

以下空白



检验者:

复核者:

授权签字人:

注: 1、本检测结果仅适用于客户提供的样品。

2、对检验结果若有异议, 请在收到报告之日起十五日内提出复检申请, 逾期不予受理。

3、本检验报告涂改、增删无效, 未加盖单位印章无效, 部分复印无效。

单位地址: 湖南省益阳市康富北路 345 号 邮编: 413000 电话: 0737-4200773 传真: 0737-4201905



# 湖南省益阳市疾病预防控制中心检验报告

(计量认证盖章处)



第 sz2020037 号 第 1 页共 2 页

收样日期：2020 年 03 月 11 日

检验日期：2020 年 03 月 11 日

样品名称	出厂水	商标	/
生产厂家	河坝镇金山社区供水厂	样品来源	泵房
样品规格及数量	500mL+1500mL+20mL	编号或批号	/
采或送样单位	益阳市疾病预防控制中心	采或送样人	李宝林、罗琦
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶、瓶装	检验依据	GB/T 5750-2006

## 检测项目及结果：

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
1	总硬度	117	≤450	mg/L	GB/T 5750.4 (7) -2006
2	臭和味	无	无异臭、异味	/	GB/T 5750.4 (3) -2006
3	浑浊度	0.68	≤1	NTU	GB/T 5750.4 (2.1) -2006
4	色度	10	≤15	度	GB/T 5750.4 (1) -2006
5	PH 值	7.57	6.5~8.5	/	GB/T 5750.4 (5.1) -2006
6	肉眼可见物	无	无	/	GB/T 5750.4 (4) -2006
7	溶解性总固体	307	≤1000	mg/L	GB/T 5750.4 (8) -2006
8	硝酸盐(以 N 计)	0.748	≤10	mg/L	GB/T 5750.5 (5.3) -2006
9	硫酸盐	<0.5	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (1.2) -2006
10	氟化物	0.236	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.5 (3.2) -2006
11	氯化物	4.03	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (2.2) -2006
12	氰化物	<0.002	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.5 (4.1) -2006
13	挥发酚类	<0.002	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.4 (9.1) -2006
14	阴离子合成洗涤剂	<0.10	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.4 (10.1) -2006
15	耗氧量	1.31	≤3	mg/L	GB/T 5750.7 (1.1) -2006
16	四氯化碳	<0.0001	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
17	氨氮	0.0446	≤0.5	mg/L	GB/T 5750.5 (9.1) -2006
18	砷	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (6.6) -2006
19	铜	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (4.6) -2006
20	铁	<0.02	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.6 (2.4) -2006
21	锰	<0.02	≤0.1	mg/L	GB/T 5750.6 (3.6) -2006
22	锌	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (5.6) -2006
23	汞	<0.0002	≤0.001	mg/L	GB/T 5750.6 (8.1) -2006
24	铅	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (11.7) -2006
25	铬(六价)	<0.004	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.6 (10.1) -2006
26	镉	<0.0002	≤0.005	mg/L	GB/T 5750.6 (9.7) -2006
27	硒	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (7.7) -2006
28	铝	<0.02	≤0.2	mg/L	GB/T 5750.6 (1.5) -2006
29	菌落总数	未检出	≤100	CFU/mL	GB/T 5750.12 (1) -2006
30	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100mL	GB/T 5750.12 (2.1) -2006
31	二氧化氯	0.24	0.1~0.8	mg/L	GB/T 5750.11 (4.4) -2006
32	三氯甲烷	0.00154	≤0.06	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006
33	亚氯酸盐	<0.05	≤0.7	mg/L	GB/T 5750.10 (13.1) -2006

以下空白

检验者:

复核者:



授权签字人:

注: 1、本检测结果仅适用于客户提供的样品。

2、对检验结果若有异议, 请在收到报告之日起十五日内提出复检申请, 逾期不予受理。

3、本检验报告涂改、增删无效, 未加盖单位印章无效, 部分复印无效。

单位地址: 湖南省益阳市康富北路 345 号 邮编: 413000 电话: 0737-4200773 传真: 0737-4201905



# 湖南省益阳市疾病预防控制中心检验报告

(计量认证盖章处)



第 sz2020038 号 第 1 页共 2 页

收样日期：2020 年 03 月 11 日

检验日期：2020 年 03 月 11 日

样品名称	管网末梢水	商标	/
生产厂家	河坝镇金山社区供水厂	样品来源	药厂食堂
样品规格及数量	500mL+1500mL+20mL	编号或批号	/
采或送样单位	益阳市疾病预防控制中心	采或送样人	李宝林、罗琦
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶、瓶装	检验依据	GB/T 5750-2006

## 检测项目及结果：

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
1	总硬度	116	≤450	mg/L	GB/T 5750.4 (7) -2006
2	臭和味	无	无异臭、异味	/	GB/T 5750.4 (3) -2006
3	浑浊度	0.73	≤1	NTU	GB/T 5750.4 (2.1) -2006
4	色度	10	≤15	度	GB/T 5750.4 (1) -2006
5	PH 值	7.82	6.5~8.5	/	GB/T 5750.4 (5.1) -2006
6	肉眼可见物	无	无	/	GB/T 5750.4 (4) -2006
7	溶解性总固体	302	≤1000	mg/L	GB/T 5750.4 (8) -2006
8	硝酸盐(以 N 计)	0.784	≤10	mg/L	GB/T 5750.5 (5.3) -2006
9	硫酸盐	<0.5	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (1.2) -2006
10	氟化物	0.233	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.5 (3.2) -2006
11	氯化物	3.31	≤250	mg/L	GB/T 5750.5 (2.2) -2006
12	氰化物	<0.002	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.5 (4.1) -2006
13	挥发酚类	<0.002	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.4 (9.1) -2006
14	阴离子合成洗涤剂	<0.10	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.4 (10.1) -2006
15	耗氧量	1.25	≤3	mg/L	GB/T 5750.7 (1.1) -2006
16	四氯化碳	<0.0001	≤0.002	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
17	氨氮	<0.02	≤0.5	mg/L	GB/T 5750.5 (9.1) -2006
18	砷	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (6.6) -2006
19	铜	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (4.6) -2006
20	铁	<0.02	≤0.3	mg/L	GB/T 5750.6 (2.4) -2006
21	锰	<0.02	≤0.1	mg/L	GB/T 5750.6 (3.6) -2006
22	锌	<0.02	≤1.0	mg/L	GB/T 5750.6 (5.6) -2006
23	汞	<0.0002	≤0.001	mg/L	GB/T 5750.6 (8.1) -2006
24	铅	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (11.7) -2006
25	铬(六价)	<0.004	≤0.05	mg/L	GB/T 5750.6 (10.1) -2006
26	镉	<0.0002	≤0.005	mg/L	GB/T 5750.6 (9.7) -2006
27	硒	<0.002	≤0.01	mg/L	GB/T 5750.6 (7.7) -2006
28	铝	<0.02	≤0.2	mg/L	GB/T 5750.6 (1.5) -2006
29	菌落总数	未检出	≤100	CFU/mL	GB/T 5750.12 (1) -2006
30	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100mL	GB/T 5750.12 (2.1) -2006
31	二氧化氯	0.23	≥0.02	mg/L	GB/T 5750.11 (4.4) -2006
32	三氯甲烷	<0.0002	≤0.06	mg/L	GB/T 5750.8 (1.2) -2006
33	亚氯酸盐	<0.05	≤0.7	mg/L	GB/T 5750.10 (13.1) -2006

以下空白



检验者: 李峰 复核者: 刘平

授权签字人: 刘平

注: 1、本检测结果仅适用于客户提供的样品。

2、对检验结果若有异议,请在收到报告之日起十五日内提出复检申请,逾期不予受理。

3、本检验报告涂改、增删无效,未加盖单位印章无效,部分复印无效。

单位地址:湖南省益阳市康富北路 345 号 邮编:413000 电话:0737-4200773 传真:0737-4201905



# 湖南省益阳市疾病预防控制中心检验报告

(计量认证盖章处)



第 sz2020039 号 第 1 页共 2 页

收样日期：2020 年 03 月 11 日

检验日期：2020 年 03 月 11 日

样品名称	井水	商标	/
生产厂家	金盆镇自来水厂	样品来源	水源水
样品规格及数量	500mL+1500mL+20mL	编号或批号	/
采或送样单位	益阳市疾病预防控制中心	采或送样人	李宝林、罗琦
样品状态及包装	液态，无菌袋、塑料桶、瓶装	检验依据	GB/T 5750-2006

## 检测项目及结果：

序号	检验项目	检验结果	标准值	单位	检验方法
1	汞	<0.0002	≤0.001	mg/L	GB/T 5750.6 (8.1) -2006

以下空白

检验者：

复核者：

授权签字人：



注：1、本检测结果仅适用于客户提供的样品。

2、对检验结果若有异议，请在收到报告之日起十五日内提出复检申请，逾期不予受理。

3、本检验报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效，部分复印无效。

单位地址：湖南省益阳市康富北路 345 号 邮编：413000 电话：0737-4200773 传真：0737-4201905