

安全生产行政执法文书

(扫描查收电子文书)

行政处罚决定书

(湘益大) 应急罚 (2024) 12 号

被处罚单位: 益阳有限公司 (曾用名: 益阳有限公司) (统一社会信用代码: 91)

地址: 湖南省益阳市大通湖区工业园

邮政编码: 413207

法定代表人 (负责人):

职务: 总经理

联系电话:

违法事实及证据: 1、2024 年 4 月 16 日, 我局执法人员刘荣华、舒海军对益阳有限公司开展安全生产监督检查, 该公司为个人独资公司, 统一社会信用代码: 914, 法定代表人, 经检查发现, 该公司的调漆作业场所内使用非水性漆 (锐立特牌高级汽车漆, 主要成分: 二甲苯 15-20%、醋酸正丁脂 10-25%、PMA5-10%、丁酮 10-15%、甲苯 0-20%; 物化特性: 易燃。吞咽有害[口眼]。对皮肤有刺激, 刺激眼。对水生生物有害, 对水生环境可能引起长期有害作用) 给产品进行上漆作业, 该场所属于易燃易爆有毒场所, 但未按照《建筑防火通用规范》(GB55037-2022) 8.4.3 "建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置" 的国家标准要求设置可燃气体浓度检测报警装置。经现场检查, 该公司未按要求按照可燃气体浓度检测报警装置, 其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第

益阳市大通湖区应急管理局

2024年6月18日

大通湖区专用

本文书一式两份: 一份由应急管理部门备案, 一份交被处罚人 (单位)。

共3页 第1页

三十六条第一项：“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”的规定。

2、证据采集情况：《现场检查记录》（湘益大）应急现记（2024）11号）1份，证明益阳[]有限公司调漆作业场所内未设置可燃气体浓度检测报警装置；《责令限期整改指令书》（湘益大）应急整改（2024）10号）1份，证明益阳[]公司调漆作业场所内未设置可燃气体浓度检测报警装置；现场检查照片1份，证明益阳市[]有限公司调漆作业场所内未设置可燃气体浓度检测报警装置；[]身份证复印件1份，证明[]合法公民身份；[]身份证复印件1份，证明[]合法公民身份；[]的询问笔录各1份，证明益阳市[]公司调漆作业场所内未设置可燃气体浓度检测报警装置；益阳[]有限公司工商营业执照1份，证明益阳[]法定代表人[]，是一家合法企业；

以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一项：“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二款：“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的”规定和《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准（2022年版）》第一章第一节第十九点：【处罚依据】《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（二）项：‘生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款

益阳市大通湖区应急管理局

2024年6月18日

大通湖区专用

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。

，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令生产经营单位停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；……！

【违法行为情形和处罚基准】

（一）违法行为的表现情形：生产经营单位有一台（套）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。

处罚基准：责令生产经营单位限期改正，处少于一万元的罚款；……”的规定。

考虑到益阳市[REDACTED]司法法定代[REDACTED]积极配合调查，认真完成整改，态度端正，且没有造成危害后果，同意从轻处罚，对益阳市[REDACTED]

[REDACTED]公司(统一社会信用代码：[REDACTED] 法定代表人[REDACTED] 身份证号码：[REDACTED] 人民币叁仟元整（¥3000.00）罚款的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起 15 日内缴至中国农业银行益阳大通湖支行，账号 492901040003810。到期不缴纳罚款的，本机关有权依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的 3% 加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额。

如果不服本处罚决定，可以依法在 60 日内向益阳市人民政府申请行政复议，或者在 6 个月内依法向桃江县人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

益阳市大通湖区应急管理局

2024年6月18日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。

共3页 第3页